

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
в Старооскольском районе**

309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1
Тел.: 8(4725) 33-54-33, E-mail: StOskol@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 370 г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 « 22 » ноября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе Колесниковой Марией Васильевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №72 "Акварель" Старооскольского городского округа, ОГРН 1023102365220, ИНН 3128032308, расположенного по адресу: 309516, г. Старый Оскол, мкр. Лесной, д.20
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

Согласно протоколу лабораторных исследований (измерений) физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» №3520-2-1 от 15.11.2024г., освещенность от искусственного освещения в игровой группе №13 (старшая) МБДОУ "Акварель" Старооскольского городского округа составила 361 Лк, при норме не менее 400 Лк, что является нарушением раздела V таблицы 5.54 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Так же указанные факты являются нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Уровень искусственной освещенности в игровой группе №13 (старшая) привести в соответствие с требованиями раздела V таблицы 5.54 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 05.12.2024г. и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №72 "Акварель" Старооскольского городского округа, 309516, г. Старый Оскол, мкр. Лесной, д.20**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе, 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1, в срок не позднее 05.12.2024г.**, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела



Колесникова Мария Васильевна

Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в
Старооскольском районе



Катаева Елена Вячеславовна

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » ноября 2024г.



Предписание направлено по адресу:
